

# 关于国网淮南供电公司舜南 110 千伏变电站 35 千伏配套送出工程水土保持专项检查意见

安徽淮南市舜南-曹庵 $\pi$ 入孙庙 35kV 线路工程施工项目部等单位：

根据《中华人民共和国水土保持法》《安徽省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》和安徽省水利厅 国网安徽省电力有限公司《关于开展全省输变电工程建设项目水土保持专项检查的通知》等有关规定要求，近期，淮南市水利局会同国网安徽省电力有限公司淮南供电公司联合技术支撑单位组成检查组，对国网淮南供电公司舜南 110 千伏变电站 35 千伏配套送出工程水土保持工作开展了专项检查，形成检查意见如下。

## 一、水土保持工作开展情况

国网淮南供电公司舜南 110 千伏变电站 35 千伏配套送出工程位于淮南市谢家集区和田家庵区境内，已于 2023 年 3 月 23 日开工，计划 2024 年 7 月完工，当前正在建设。建设单位在开工前编报了水土保持方案；方案批复后，明确了水土保持管理机构和人员；项目建设期间，根据主体工程实施进度及设计要求，实施了表土剥离、临时苫盖、排水沉沙、土地整治、表土回覆等水土保持措施。

## 二、检查发现的问题

1. 水土保持档案资料不完整、不规范。现场内业检查时，未见水土保持管理机构成立文件，未建立水土保持规章制度，未制定水土保持管理措施。

按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号），本次检查发现的问题第1条为一般问题。

## 三、有关要求

1. 建设单位应在项目开工前，成立水土保持方案实施管理机构，配置专职人员负责水土保持工作的组织、管理和落实工作。

2. 建设单位应严格按照《水土保持法》第二十七条等有关法律法规规定，项目投产使用前，依法完成水土保持设施自主验收，并向市水利局报备。